

## Erkenningsonderzoek BVH - voorlopige erkenning

<b><u>Algemeen:</u></b>
De school beschikt over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De school werkt samen met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De school beschikt over een globaal preventieplan en een jaaractieplan.
Het jaaractieplan werd voorgelegd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of een ander orgaan.
<b><u>Proces 1: elektriciteit</u></b>
De school beschikt over een geldig verslag van de periodieke controle van de elektrische laagspanningsinstallatie en desgevallend van de elektrische hoogspanningsinstallatie.
De school beschikt over een geldig verslag van de periodieke controle van de personen- en goederenliften.
Er bevinden zich geen loshangende/beschadigde stopcontacten, lichtsakelaars en/of genaakbare kabels. (geen acuut elektrocutiegevaar)
De elektrische laagspanningskasten zijn afgesloten.
<b><u>Proces 2: gebouwen en onderhoud</u></b>
De school voorziet in gescheiden toiletten voor teamleden en lerenden (niet van toepassing voor VWO, DKO), bijkomend zijn de toiletten voor mannen en vrouwen en jongens en meisjes eveneens gescheiden (behalve voor kleuters). De school kan naast de aanwezige toiletten of als alternatief in genderneutrale toiletten voorzien.

### **Proces 3: noodplanning**

De school beschikt over een brandpreventieverslag en een evacuatieprocedure.

De school heeft instructies, pictogrammen, veiligheidsverlichting, brandblustoestellen en haspels aangebracht.

De evacuatiewegen, uitgangen, nooduitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar.

### **Proces 4: ongevallen en hulpverlening**

De school plant de nodige maatregelen om, in geval van nood, lerenden en teamleden de passende eerstehulpverlening te verschaffen.

### **Proces 5: onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen**

De school beschikt over de indienststellingsverslagen.

Voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig is, in de onmiddellijke omgeving, een veiligheidsinstructiekaart aanwezig.

### **Proces 6: producten met gevaarlijke eigenschappen**

De school beschikt over een geactualiseerde asbestinventaris geïnviseerd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De school beschikt over een (geactualiseerde) inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen.

De school beschikt over de nodige veiligheids- gezondheidskaarten (MSDS-fiches).

De school slaat de producten met gevaarlijke eigenschappen veilig op.

### **Proces 7: valgevaar en toegankelijkheid**

Op het domein en in de gebouwen/lokalen zijn geen grote risico's op valgevaar.

Gevaarlijke zones, hellingen, trappen en hoger gelegen vlakken zijn voldoende beveiligd.

**Proces 8: verwarming**

De school beschikt over geldige verslagen van de periodieke controle van de verwarmingsinstallaties (gas en stookolie).

De school beschikt over een beheersplan betreffende de preventie van legionella.

**Proces 9: voedselveiligheid**

Aanvraag voor de registratie of toelating FAVV is gebeurd.

De werkoppervlakken, wanden, verlichting of andere kleine fysieke elementen zijn dusdanig dat ze niet in de voedselbereiding terecht kunnen komen.